

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства розвитку
громад та територій України
від 28.04.2022 року № 65

МЕТОДИКА ОБСТЕЖЕННЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД, ПОШКОДЖЕНИХ ВНАСЛІДОК НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, БОЙОВИХ ДІЙ ТА ТЕРОРИСТИЧНИХ АКТІВ

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Ця Методика визначає особливості обстеження будівель та споруд, пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів об'єктів (далі – *пошкоджені об'єкти*), що проводиться відповідно до Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 р. № 257, з метою прийняття рішення про можливість подальшої експлуатації таких об'єктів та розроблення заходів із відновлення.

Цю Методику розроблено для використання виконавцями робіт з обстеження, а також власниками або управителями об'єктів, виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, місцевими або військовими адміністраціями (в умовах дії на території України правового режиму воєнного стану відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану").

Ця Методика не поширюється на об'єкти, що обстежуються з іншою метою, у тому числі для судової будівельно-технічної експертизи, здійснення заходів державного нагляду (контролю), проведення науково-дослідними організаціями дослідницьких обстежень для отримання наукових даних, а також на обстеження об'єктів оборонного і спеціального призначення, об'єктів, на які поширюється дія Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" та об'єктів культурної спадщини відповідно до Закону України "Про охорону культурної спадщини".

Обстеження об'єктів, що мають галузеву специфіку, слід виконувати з урахуванням положень цієї Методики, інших нормативно-правових актів, а також будівельних норм та національних стандартів у відповідній сфері.

2. У цій Методиці терміни вживаються у таких значеннях:

— аварійні пошкодження — втрата експлуата-

ційно придатного стану (експлуатаційної придатності) об'єкта в цілому або його окремих складових (будівельних конструкцій та інженерних систем), у тому числі порушення цілісності, герметичності, геометрії тощо внаслідок позaproектних впливів, зумовлених надзвичайною ситуацією та/або бойовими діями (потрапляння засобів ураження, вибухів, пожеж тощо);

- відновлення — сукупність робіт на пошкодженному об'єкті з метою досягнення експлуатаційного придатного стану шляхом поточного або капітального ремонту, реконструкції;
- замовник робіт з обстеження (далі — *замовник*) — власник, управитель об'єкта або уповноважений орган (виконавчий орган відповідної сільської, селищної, міської ради або у випадках, передбачених законодавством, військова адміністрація), за рішенням якого проводиться обстеження об'єкта;
- експлуатаційна придатність — здатність об'єкта (будівельних конструкцій, інженерних систем) виконувати задані функції;
- категорія пошкоджень об'єкта (далі — *категорія пошкоджень*) — інтегральна характеристика експлуатаційної придатності пошкодженого об'єкта, що в цілому характеризує можливі заходи з подальшої експлуатації або припинення експлуатації об'єкта та визначається за результатами проведеного обстеження (огляду), в тому числі аналізу наявних аварійних та інших дефектів і пошкоджень об'єкта в цілому та його елементів (будівельних конструкцій, інженерних систем).

3. Інші терміни, зазначені у цій Методиці, вживаються у значеннях, наведених у Кодексі цивільного захисту України, Законах України "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про архітектурну діяльність", "Про будівельні норми", Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва, за-

ЗБИТКИ ВІД ВІЙНИ

твердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 р. № 257, Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов'язаних із пошкодженням будівель та споруд, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р. № 473, Технічному регламенті будівельних виробів (продукції), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1764, ДБН В.1.2-14:2018 "Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд".

ІІ. МЕТА ТА ЗАДАЧІ ПРОВЕДЕННЯ ОБСТЕЖЕННЯ

1. Обстеження проводиться з метою обґрунтування рішень замовника щодо подальшої експлуатації пошкодженого об'єкта, зокрема:

- підтвердження можливості подальшої безпечної експлуатації об'єкта;
- встановлення (обґрунтування) необхідності відновлення об'єкта;
- планування робіт з відновлення об'єкта;
- планування невідкладних протиаварійних робіт, консервації;
- обґрунтування прийняття рішення щодо припинення експлуатації, виконання робіт із демонтажу (ліквідації) об'єкта.

2. Мета обстеження досягається шляхом вирішення відповідних завдань обстеження, серед яких:

- оцінювання (діагностування) технічного стану будівельних конструкцій, інженерних систем та об'єкта в цілому, в тому числі на підставі результатів візуального обстеження, проведення інструментальних досліджень та виконання перевірочных розрахунків;
- визначення обсягів, термінів невідкладних протиаварійних робіт, консервації;
- визначення виду та обсягів робіт з відновлення об'єкта;
- визначення обґрунтованої необхідності демонтажу (ліквідації) об'єкта.

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ З ОБСТЕЖЕННЯ, ЕТАПИ ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБІТ

1. Обстеження пошкоджених об'єктів проводиться відповідно до Порядку проведення обсте-

ження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 р. № 257 (*далі — Порядок проведення обстеження*), за рішенням власника або управителя об'єкта, або уповноважених органів — виконавчих органів відповідних сільських, селищних, міських рад, або у випадках, передбачених законодавством, військовими адміністраціями.

2. Проведення обстеження пошкодженого об'єкта забезпечується замовником (власником, управителем або уповноваженим органом) шляхом залучення фахівців, що мають відповідну кваліфікацію, визначених пунктами 2 та 21 Порядку проведення обстеження.

До проведення обстежень пошкодженого об'єкта під керівництвом фахівців, визначених пунктами 2 та 21 Порядку, можуть залучатись інші фахівці відповідної кваліфікації.

3. Фінансування робіт з обстеження здійснюється за кошти фізичних чи юридичних осіб, кошти державного та/або місцевих бюджетів, а також інших коштів в порядку, визначеному законодавством.

4. Основні етапи проведення обстеження:

- підготовка до проведення обстеження;
- попередине та/або основне (детальне) обстеження;
- складення звіту про результати обстеження із рекомендаціями щодо подальшої експлуатації.

Кількість етапів та обсяг робіт, що виконуються за кожним із етапів обстеження, визначається технічним завданням залежно від мети та задач обстеження.

5. Під час виконання робіт з обстеження пошкоджених об'єктів слід дотримуватися правил пожежної безпеки та охорони праці відповідно до законодавства.

У разі виявлення під час виконання робіт небезпечних предметів, вибухових пристройів, останків загиблих, запаху газу або інших характерних запахів, пробою електричного струму, а також пов'язаного з цим погіршення самопочуття, роботи слід негайно припинити та невідкладно повідомити територіальні органи ДСНС та правоохоронні органи.

6. Законодавчо регульовані засоби вимірюальної техніки, що застосовуються під час обстеження об'єктів, повинні відповідати положенням Закону України "Про метрологію та метро-

ЗБИТКИ ВІД ВІЙНИ

логічну діяльність" та іншим нормативно-правовим актам, що містять вимоги до таких засобів.

IV. ПІДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННЯ ОБСТЕЖЕННЯ

1. Роботи з обстеження пошкоджених об'єктів здійснюються на територіях, на яких відсутні або завершено активні фази бойових дій, після виконання комплексу підготовчих заходів у складі невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов'язаних із пошкодженням будівель та споруд (*далі – невідкладні роботи*), відповідно до Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов'язаних із пошкодженням будівель та споруд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р. № 473 (*далі – Порядок невідкладних робіт*), а саме:
 - оперативного реагування на випадки виявлення вибухонебезпечних предметів, проведення обстеження (розмінування) та виконання піротехнічних робіт, пов'язаних із знешкодженням виявленіх вибухонебезпечних предметів, із залученням підрозділів ДСНС, Національної поліції, а також за необхідності – підрозділів Збройних Сил та СБУ;
 - виконання робіт з первинного демонтажу частин об'єктів або його окремих конструктивних елементів (у разі потреби) з метою забезпечення доступу до пошкоджених об'єктів сил цивільного захисту для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;
 - виконання робіт з пошуку постраждалих та загиблих фахівцями ДСНС із залученням комунальних служб та формувань і спеціалізованих служб цивільного захисту, транспортування тіл (останків) загиблих;
 - здійснення оперативно-слідчих дій правоохоронними органами у рамках кримінальних проваджень.

2. Підготовка до проведення обстеження включає комплекс організаційно-технічних заходів, що здійснюється замовником та полягає у:
 - збиранні первинної інформації щодо об'єкта (наявної проектної та технічної документації, в тому числі виконавчої документації, матеріалів інженерних вишукувань, матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних справ, технічних паспортів), результатів попередніх обстежень, іншої експлуатаційної документації тощо);

- визначені виконавця робіт з обстеження пошкоджених об'єктів (*далі – виконавець робіт з обстеження*);
- організації робіт з обстеження, в тому числі проведення підготовчих робіт, забезпечення безпечної доступу на об'єкт (знеструмлення, дегазація, перевірка радіаційного та хімічного забруднення, з'ясування можливості застосування будівельної техніки тощо).

3. У разі необхідності проведення обстеження низки пошкоджених об'єктів замовником за результатами візуальних оглядів пошкоджених об'єктів складається та затверджується програма робіт з обстеження (*далі – програма робіт*), яка повинна містити:

- перелік пошкоджених об'єктів, що підлягають обстеженню (найменування об'єкта, адреса розташування об'єкта, інформація щодо юридичних/фізичних осіб, що є власниками або управителями пошкодженого об'єкта);
- черговість та строки виконання робіт з обстеження, основні характеристики об'єктів та орієнтовний обсяг і склад робіт.

До розроблення програми робіт можуть залучатися фахівці з обстеження, визначені пункті 2 розділу III цієї Методики, фахівці підрозділів ДСНС, Національної поліції, Збройних Сил та СБУ (за згодою).

4. За умов, коли щоденна доставка працівників до місця роботи і назад до місця постійного проживання не може бути забезпечена або є економічно недоцільною, роботи з обстеження пошкоджених об'єктів можуть здійснюватись вахтовим методом.

У разі організації робіт вахтовим методом слід врахувати чисельність вахтового персоналу, умови проживання, тривалість вахти, засоби та час доставки персоналу до місця роботи і назад до місця постійного проживання, додаткові видатки, пов'язані із застосуванням вахтового методу, порядок соціально-побутового та медичного забезпечення вахтового персоналу.

5. Обґрунтовані вимоги замовника та особливості проведення робіт з обстеження пошкодженого об'єкта встановлюються технічним завданням на обстеження об'єкта (*далі – технічне завдання*), в якому, зокрема зазначається:
 - загальна інформація про об'єкт та його основні характеристики;
 - інформація щодо наявної проектної та технічної документації, в тому числі виконавчої

ЗБИТКИ ВІД ВІЙНИ



- документації, матеріалів інженерних вишукувань, матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних справ, технічних паспортів), результатів попередніх обстежень, іншої експлуатаційної документації тощо);
- інформація щодо особливостей виконання робіт на об'єкті (проведення підготовчих робіт, умов доступу на об'єкт, форма участі замовника в роботах з обстеження);
 - мета обстеження;
 - інформація щодо кількості етапів та найменування робіт, що виконуються за кожним з етапів обстеження;
 - термін виконання робіт з обстеження;
 - склад та форма подання звітної документації щодо результатів обстеження, необхідність складання паспорта об'єкта;
 - нормативні документи, вимоги яких мають бути враховані (за необхідності);
 - інша інформація, необхідна для організації та виконання робіт із обстеження.

Участь замовника в підготовці та/або проведенні обстеження (за необхідності) полягає у присутності його представника під час обстеження, створенні умов для проведення робіт (прибирання й очищення приміщень і конструкцій, забезпечення допоміжним устаткуванням, освітленням, забезпечення безпеки праці), створенні умов щодо виконання робіт вахтовим методом тощо.

6. У разі одночасного обстеження декількох об'єктів на замовлення одного замовника єдиним виконавцем допускається складання єдиного технічного завдання на весь комплекс робіт.

7. Перелік робіт з обстеження визначається з урахуванням категорії пошкоджень та галузевої специфіки об'єкта на основі примірного переліку робіт, наведеного у додатку 2 до цієї Методики.

8. Технічне завдання складається за результатами попереднього візуального огляду пошкодженого об'єкта, ознайомлення з наявною інформацією про об'єкт, аналізу архітектурних, об'ємно-планувальних і конструктивних рішень, погоджується виконавцем та затверджується замовником.

Перелік основних характеристик об'єкта та інша необхідна інформація зазначається у технічному завданні на проведення обстеження відповідно до примірної форми, наведеної у додатку 1 до цієї Методики, з урахуванням галузевої та іншої специфіки об'єкта.

У разі якщо об'єкт за результатами його попереднього огляду віднесено до III категорії пошкоджень (відповідно до додатка 3 до цієї Методики), складання технічного завдання є не обов'язковим.

V. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОБСТЕЖЕННЯ

Попереднє обстеження

1. Попереднє обстеження пошкодженого об'єкта проводиться візуально за зовнішніми ознаками (візуальне обстеження) з метою попереднього оцінювання технічного стану, визначення категорії пошкоджень об'єкта, прийняття рішення щодо необхідності проведення основного (детального) обстеження і уточнення (в разі необхідності) технічного завдання.

2. Під час попереднього візуального обстеження огляду підлягають усі відкриті частини конструкцій (елементів) об'єкта, його приміщення, а також прилегла територія — з метою виявлення та фіксації наявних аварійних та інших дефектів і пошкоджень (*далі — дефекти та пошкодження*).

Водночас виконавцем робіт за необхідності здійснюються відповідні вимірювання геометричних розмірів об'єкта, складання обмірних креслень, схем розташування дефектів та пошкоджень, в тому числі з прив'язкою в натурі, а також фотофіксація.

Вимірювання геометричних розмірів та складання обмірних креслень здійснюється із ступенем деталізації, необхідної для визначення обсягів робіт з відновлення, якщо це передбачено технічним завданням.

3. Не допускається проведення обстеження об'єкта виключно за фотографіями, відеозаписами, кресленнями без візуального обстеження.

4. За результатами попереднього обстеження виконавцем складається звіт, що містить:

- попередній висновок про технічний стан будівельних конструкцій, мереж і систем об'єкта;
- рекомендації щодо необхідності та обсягів основного (детального) обстеження або рекомендації щодо забезпечення надійної та безпечної подальшої експлуатації об'єкта (у разі коли проведення основного (детального) обстеження не вимагається).

Якщо це передбачено технічним завданням, до звіту додаються:

- відомості дефектів та пошкоджень;
- схеми розташування дефектів та пошкоджень;

ЗБИТКИ ВІД ВІЙНИ

- фотофіксація дефектів та пошкоджень;
- обмірні креслення.

5. Якщо за результатами проведення попереднього обстеження встановлено, що виконання основного (детального) обстеження не вимагається, або якщо це передбачено технічним завданням, до звіту додається акт обстеження, що повинен містити інформацію щодо визначеності за результатами обстеження категорії пошкоджень об'єкта (примірну форму акта наведено у додатку 8 до цієї Методики).

Основне (детальне) обстеження

6. У разі виявлення дефектів і пошкоджень, що можуть знижувати міцність, стійкість і жорсткість будівельних конструкцій та експлуатаційні показники елементів інженерних мереж і систем об'єкта, проводиться основне (детальне) обстеження.

Рішення щодо необхідності проведення основного (детального) обстеження об'єкта приймається замовником разом із виконавцем.

7. Обстеження проводиться шляхом:

- проведення аналізу дефектів і пошкоджень, які змінили основні проектні та розрахункові характеристики будівельних конструкцій, інженерних мереж і систем внаслідок позaproєктних впливів (пожежі, стихійного лиха, аварії, воєнних дій або терористичних актів), а також за період експлуатації об'єкта;
- визначення фактичних експлуатаційних наявтажень і впливів на будівельні конструкції, основи і фундаменти, інженерні мережі і системи об'єкта;
- детального вимірювання необхідних геометричних параметрів об'єкта, будівельних конструкцій, інженерних мереж і систем, їх елементів і вузлів;
- виявлення зміни характеристик основи фундаменту та розвитку небезпечних процесів і явищ шляхом виконання контрольних інженерних вишукувань на земельній ділянці та прилеглих до об'єкта ділянках за наявності небезпечних процесів і явищ;
- інструментального визначення параметрів дефектів і пошкоджень, фотофіксації, складення схем їх розташування, а також їх прив'язки в натурі;
- проведення перевірочных розрахунків основних несучих будівельних конструкцій, інженерних мереж і систем, основ фундаментів та об'єкта в цілому;

- проведення аналізу причин виникнення дефектів і пошкоджень;
- узагальнення інформації про технічний стан будівельних конструкцій, мереж і систем об'єкта;
- розроблення рекомендацій щодо можливості подальшої експлуатації об'єкта, проведення наступного обстеження, конструктивних рішень про відновлення та підсилення окремих будівельних конструкцій, загальних висновків.

Визначення складу робіт із основного (детального) обстеження, види інструментальних досліджень та вибір необхідних приладів вимірювальної техніки здійснюється виконавцем із урахуванням мети досліджень, специфіки об'єкта та характеру наявних дефектів і пошкоджень.

Примірний перелік основних видів досліджень під час проведення інструментального обстеження, що потребують застосування засобів вимірювальної техніки приладів (інструментального обстеження), наведено у додатку 4 до цієї Методики.

8. За результатами основного (детального) обстеження виконавцем складається звіт, який має містити:

- відомості про пошкоджені (зруйновані) несу чі та огорожувальні конструкції, інженерні системи із зазначенням ступеня та обсягів пошкоджень;
- висновок про технічний стан;
- рекомендації щодо подальшої експлуатації (у тому числі щодо можливості виконання робіт із відновлення) або демонтажу (ліквідації);
- принципові рішення (рекомендації) щодо їх відновлення (підсилення) — за потреби;
- іншу необхідну для обґрунтування висновків та рекомендацій інформацію, в тому числі відомості дефектів та пошкоджень, схеми розташування дефектів та пошкоджень, протоколи інструментальних досліджень, фотофіксація дефектів та пошкоджень, обмірні креслення тощо.

До зазначеного звіту також додається акт обстеження, що повинен містити інформацію щодо визначеності за результатами обстеження категорії пошкоджень об'єкта (примірну форму акта наведено у додатку 8 до цієї Методики).

VI. ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ПОШКОДЖЕНИХ ОБ'ЄКТІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ ПОШКОДЖЕННЯ ОБ'ЄКТА

1. Оцінювання технічного стану конструкцій та об'єкта в цілому слід виконувати відповідно до розділу до 5 ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016

ЗБИТКИ ВІД ВІЙНИ



"Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану" (далі – ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016).

При цьому слід брати до уваги наявні аварійні пошкодження, а також інші дефекти та пошкодження, що утворились під час виготовлення, транспортування, монтажу, зведення та експлуатації та можуть знижувати експлуатаційні показники будівельних конструкцій та елементів інженерних систем об'єкта (з урахуванням класифікаційних ознак технічного стану конструкцій відповідно до додатка В ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016, а для сталевих конструкцій – ДСТУ Б В.2.6-210:2016 "Оцінка технічного стану сталевих будівельних конструкцій, що експлуатуються").

2. З метою врахування галузевої специфіки споруд інженерно-транспортної інфраструктури слід враховувати положення нормативно-правових актів, а також будівельних норм та національних стандартів у відповідній сфері, зокрема:

ДСТУ 8954:2019 "Оцінювання рівня дефектності дорожнього одягу", ДСТУ 8745:2017 "Методи вимірювання нерівностей основи і покриття дорожнього одягу", ДСТУ 8746:2017 "Методи вимірювання зчіпних властивостей поверхні дорожнього покриття", ДСТУ Б В.2.3-42:2016 "Автомобільні дороги. Методи визначення деформаційних характеристик земляного полотна та дорожнього одягу" – у разі обстеження автомобільних доріг;

ДБН В.2.3-6:2009 "Мости та труби. Обстеження і випробування", ДСТУ 9123:2021 "Настанова з обстеження та випробування мостів і труб", ДСТУ 8748:2017 "Настанова щодо проведення динамічних випробувань автодорожніх мостів", ДСТУ-Н Б В.2.3-23:2012 "Настанова з оцінювання і прогнозування технічного стану автодорожніх мостів" – у разі обстеження мостів.

3. Під час проведення візуального обстеження особливу увагу слід приділяти пошкодженням, що свідчать про перевантаження конструкцій та порушення вимог граничного стану першої та другої груп, а також аналізу структурних пошкоджень, що виникли внаслідок дії високих температур (за їх зовнішніми ознаками, зокрема: наявність сажі, зміна кольору поверхні, пошкодження структури, деформації, викривлення, розриви тощо).

За потреби для визначення (уточнення) технічного стану та обґрунтування відповідних рекомендацій у рамках робіт з обстеження викону-

ються перевірочні розрахунки основних несучих будівельних конструкцій, інженерних мереж і систем, основ фундаментів та об'єкта в цілому.

Перевірочні розрахунки слід виконувати відповідно до ДБН В.1.2-14:2018 "Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд" (далі – ДБН В.1.2-14:2018) з урахуванням даних візуального та інструментального обстеження та фактичних значень навантажень і вплив, визначених за результатами обстеження.

Водночас, якщо за результатами проведення обстеження виявлено пошкодження, що свідчать про можливість раптового обрушення (руйнування), з метою обґрунтування рішень щодо подальшої експлуатації таких об'єктів у разі потреби виконується розрахунок на прогресуюче руйнування з допомогою просторової моделі у фізично і геометрично нелінійній постановці задачі. Під час розрахунку дозволяється враховувати елементи огорожувальних конструкцій, що включаються в роботу у разі деформацій несучих конструкцій.

4. За результатами обстеження, крім встановлення категорії технічного стану будівельних конструкцій, інженерних мереж та об'єкта в цілому, з метою подальшого планування замовником робіт з відновлення або прийняття рішення щодо демонтажу (ліквідації) пошкоджених об'єктів, слід визначати категорію пошкоджень об'єкта з урахуванням класифікаційних ознак, наведених у додатку 3 до цієї Методики, що можуть бути уточнені з урахуванням галузевої специфіки об'єкта.

VII. ОСОБЛИВОСТІ ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

1. Примірний склад звіту, що оформлюється за результатами проведеного обстеження (попереднього, якщо проведення основного (детально-го) обстеження не вимагається) або основного (детального)) наведено у додатку 5 до цієї Методики.

2. Титульний аркуш звіту має містити:

- відомості про виконавця роботи (юридичну особу (організацію) або фізичну особу);
- інформацію щодо затвердження та погодження (за потреби) звіту;
- повну назву та реквізити (дата, номер) звіту;
- підписи відповідальних осіб, зокрема керівника роботи;
- рік затвердження звіту.

3. Вступ звіту включає в себе предмет договору, дані про замовника, дані про експерта (або групу),

ЗБИТКИ ВІД ВІЙНИ

мету обстеження, задачі дослідження, перелік ви-
хідних даних для проведення обстеження та відо-
мості про метрологічне забезпечення обстеження.

4. У розділі (структурному елементі) звіту "Коротка характеристика об'єкта" наводяться загальні відомості про об'єкт, його основні технічні показники, характеристики (короткий опис) основних будівельних конструкцій та інженерних систем, опис умов експлуатації та аналіз зовнішнього середовища (за необхідністю), результати аналізу наявної проектної та технічної документації, результатів попередніх обстежень тощо, а також інша необхідна інформація.

Характеристики основних будівельних конструкцій та внутрішніх інженерних систем зазначаються у вигляді опису фактичних елементів будівлі, їх конструктивного складу, параметрів і розмірів тощо в обсязі, достатньому для розроблення висновків, обґрутування наданих рекомендацій або для отримання уявлення про конструктивне рішення, необхідне для подальшого детального (інструментального) обстеження.

Фіксація розмірів та параметрів елементів є обов'язковою у випадку, якщо за результатами обстеження відповідно до технічного завдання передбачається розроблення проекту капітального ремонту за дефектним актом (відповідно до абзацу першого пункту З Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560).

5. Під час складання розділу (структурного елемента) звіту "Результати візуального обстеження будівельних конструкцій об'єкта" опис дефектів та пошкоджень наводиться в обсязі, достатньому для обґрутування прийнятих рішень та рекомендацій щодо подальшої експлуатації об'єкта. Інформацію рекомендовано наводити в табличній формі відповідно до додатка 6 до цієї Методики з урахуванням галузевої специфіки об'єкта.

У разі якщо за результатами обстеження рекомендовано проведення основного (детального) обстеження або виконання робіт із демонтажу об'єкта (для об'єктів, віднесені до III категорії пошкоджень відповідно до додатка 3 до цієї Методики), слід навести найбільш характерні дефекти та пошкодження (здебільшого це стосується аварійних пошкоджень, що виникли в результаті бойових дій), аналіз яких дає змогу обґрутувати неможливість подальшої безпечної експлуатації будівлі та виконання робіт з її відновлення

(технічну неможливість виконання таких робіт).

Водночас детальний опис усіх наявних дефектів та пошкоджень, а також складання їх схем розташування не вимагається.

У разі якщо за результатами обстеження об'єкт віднесено до I категорії пошкоджень та з метою його відновлення передбачається розроблення проекту капітального ремонту у складі дефектного акта слід навести інформацію щодо всіх виявлених дефектів та пошкоджень.

Натомість у додатках до звіту за необхідності наводяться схеми розташування дефектів та пошкоджень.

6. У розділі (структурному елементі) звіту "Висновки та рекомендації за результатами обстеження" слід навести:

- коротку інформацію про об'єкт, узагальнені результати візуального та інструментального обстеження;
- інформацію щодо технічного стану окремих конструктивних елементів, інженерних систем та об'єкта в цілому;
- перелік невідкладних ремонтно-відновлювальних (протиаварійних робіт), консервації, часткового аварійного демонтажу окремих конструкцій та/або обмежень параметрів експлуатації (за навантаженнями, за температурним режимом тощо);
- висновок щодо можливості подальшої експлуатації, необхідності робіт з відновлення, проведення основного (детального) обстеження або необхідності демонтажу (ліквідації) об'єкта;
- рекомендований термін наступного обстеження (за необхідності).

Загальні результати обстеження слід також наводити у табличній формі, примірну форму якої наведено у додатку 7 до цієї Методики.

7. У разі необхідності до звіту додаються відомості дефектів та пошкоджень, схеми розташування дефектів та пошкоджень, результати фотофікації, обмірні креслення та інша необхідна інформація.

8. Звіт завантажується до Реєстру будівельної діяльності через електронний кабінет Єдиної державної електронної системи в сфері будівництва (крім звітів щодо об'єктів, на які поширюється дія Закону України "Про державну таємницю").

**В.о. генерального директора
Директорату технічного
регулювання у будівництві
Олена ВОСКОВІЙНИК**

ЗБИТКИ ВІД ВІЙНИ

Додаток 1
до Методики

Примірна форма технічного завдання на проведення обстеження

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ на проведення обстеження

(назва об'єкта)

1. Інформація про замовника обстеження:

2. Джерело фінансування робіт з обстеження: _____

3. Інформація щодо власника або управителя об'єкта:

Дані фізичної особи: (Прізвище, власне ім'я, індивідуальний податковий номер)	
Дані юридичної особи: найменування, код ЄДРПОУ	

4. Інформація щодо об'єкта обстеження:

(визначається замовником за результатами проведення підготовки до обстеження
відповідно розділу IV цієї Методики)

Місцезнаходження об'єкта (адреса, місто, район, область, координати)	
Призначення об'єкта: первісне (передбачене проектною документацією на будівництво об'єкта) / станом на час проведення обстеження (фактичне використання)	
Найменування підприємства (комплексу), до складу якого входить об'єкт (за потреби)	
Клас наслідків (відповідальності) (за проектною документацією (у разі наявності) або іншою документацією, наявною у замовника із зазначенням джерела інформації)	
Форма власності (за наявності відомостей)	
Дані про віднесення об'єкта до пам'яток культурної спадщини, зона регулювання забудови та історичного ареалу	

ЗБИТКИ ВІД ВІЙНИ

Продовження Додатку 1

5. Інформація щодо наявності первинної інформації про об'єкт:

Рік зведення об'єкта або початку його експлуатації	
Інформація щодо наявності проектної документації на будівництва об'єкта	
Інформація щодо наявності виконавчої документації на будівництво об'єкта	
Інформація щодо наявності матеріалів інженерних вишукувань	
Інформація щодо матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних справ, технічних паспортів)	
Інформація щодо наявності паспорту об'єкта (за результатами обстеження відповідно статті 39 ² Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»)	
Інформація щодо проведених капітальних ремонтів, реконструкції об'єкта протягом його експлуатації	

Примітка. У разі наявності первинної документації зазначається її назва та місце зберігання, у разі відсутності такої документації зазначається, що інформація відсутня.

6. Основні характеристики об'єкта:

Площа забудови, кв. м.	
Орієнтовні розміри у плані, м	
Орієнтовна висота, м	
Поверховість	
Короткий опис конструктивної системи об'єкта (каркасна/стінова тощо) та його основних конструктивних елементів (матеріал стін/каркасу/тип покрівлі тощо)	
Короткий опис стану об'єкта (за результатами попереднього візуального огляду)	

ЗБИТКИ ВІД ВІЙНИ

Продовження Додатку 1

7. Додаткова інформація щодо робіт на об'єкті:

Інформація щодо проведення підготовчих робіт: виявлення вибухонебезпечних предметів, проведення обстеження (розмінування), піротехнічних робіт, виконання робіт з первинного очищення територій та/або первинного демонтажу аварійно небезпечних конструкцій (вказати відповідну інформацію, номер та дату акта розмінування тощо)	
Умови доступу на об'єкт (за необхідності зазначається дні та часи доступу, інформація щодо необхідності роботи у спеціальному одязі, із засобами індивідуального захисту органів дихання тощо)	
Форма участі замовника в роботах з обстеження (забезпечення доступу до приміщень, розкриття та демонтаж конструкцій, забезпечення підйомними засобами та механізмами, забезпечення проживання тощо)	
Інформація щодо організації робіт вахтовим методом (за необхідності)	

8. Мета та етапи обстеження

Мета обстеження	
Кількість етапів робіт з обстеження (інформація щодо необхідності виконання основного (детального) обстеження)	
Перелік робіт з обстеження (за необхідності)	
Термін виконання робіт з обстеження	

Примітка. Мета обстеження зазначається відповідно пункту 1 розділу II цієї Методики

8. Перелік нормативних документів, вимоги яких необхідно врахувати при виконанні обстеження (зазначається у разі необхідності врахування галузевої специфіки об'єкта):

Позначення	Назва

ЗБИТКИ ВІД ВІЙНИ

Продовження Додатку 1

9. Вимоги до оформлення та надання звітної документації:

Найменування звітної документації	Кількість примірників / електронна версія
Звіт за результатами обстеження	
Акт (відповідно додатку 8 цієї Методики)	
Необхідність складання відомостей дефектів та пошкоджень	
Необхідність складання обмірних креслень	
Необхідність складання схем розташування дефектів та пошкоджень	
Необхідність складання відомостей обсягів робіт (необхідність визначення обсягів робіт з відновлення об'єкта (в рамках капітального ремонту (в тому числі у складі дефектного акта), реконструкції)	
Необхідність складання паспорта об'єкта (за результатами обстеження відповідно статті 39 ² Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»)	

Примітка. Зазначається необхідність розроблення певного виду звітної документації, кількість екземплярів, що передається замовнику, форма (паперова/електронна), вимоги до електронної версії (в тому числі формат файлів для текстової та графічної інформації частини звітної інформації) та носія, на якому передається інформація тощо.

10. Особливі (додаткові) умови виконання робіт, вимоги до оформлення, надання та погодження звітної документації:

11. Відповідальна особа замовника: _____
(прізвище, власне ім'я, контактний телефон)

12. Відповідальна особа виконавця: _____
(прізвище, власне ім'я, контактний телефон)

ЗБИТКИ ВІД ВІЙНИ

Додаток 2
до Методики

Примірний перелік робіт з обстеження залежно від категорії пошкоджень об'єкта

№ з.п	Орієнтовний перелік робіт з обстеження	Категорія пошкоджень об'єкта, визначена за результатами попереднього візуального огляду об'єкта		
		категорія I	категорія II	категорія III
1	Складання технічного завдання	так	так	не вимагається
2	Візуальний огляд	так	так	так
3	Складання відомостей дефектів та пошкоджень	так	так	не вимагається
4	Складання схем розташування дефектів та пошкоджень	у разі планування капітального ремонту	у разі планування капітального ремонту, реконструкції	не вимагається
5	Складання обмірних креслень	у разі планування капітального ремонту (відповідно технічного завдання)	у разі планування капітального ремонту, реконструкції (відповідно технічного завдання)	не вимагається
6	Проведення інструментальні дослідження конструкцій	за потреби (при наявності відповідних пошкоджень)	за потреби (при наявності відповідних пошкоджень)	не вимагається
7	Проведення перевірочных розрахунків	за потреби (при наявності відповідних пошкоджень)	так	не вимагається
8	Визначення обсягів робіт для проектування відновлення (капітального ремонту, реконструкції)	за потреби (відповідно технічного завдання)	за потреби (відповідно технічного завдання)	не вимагається

ЗБИТКИ ВІД ВІЙНИ

Продовження Додатку 2

9	Складання висновку про технічний стан	так	так	Так
10	Розроблення рекомендацій щодо принципових рішень з підсилення	не вимагається	за потреби (за результатами оцінювання технічного стану)	не вимагається
11	Розроблення рекомендацій щодо подальшої експлуатації	так	так	так (рекомендації з аварійного демонтажу)
12	Складання акта про обстеження	так	так	так

Примітка. Перелік робіт з обстеження визначається з урахуванням галузевої специфіки об'єкта

Додаток 3
до Методики

Класифікаційні ознаки категорії пошкоджень об'єкта

Категорія пошкоджень	Загальна характеристика пошкоджень	Орієнтовний ступінь пошкоджень об'єкта в цілому, %	Загальні рекомендації щодо подальшої експлуатації
I	Наявні незначні пошкодження несучих та огорожувальних конструкцій, але без порушення вимог щодо механічного опору та стійкості за граничним станом першої та другої групи	до 20	Рекомендовано виконання робіт з відновлення шляхом поточного ремонту об'єкта
		21-40	Рекомендовано виконання робіт з відновлення шляхом поточного та/або капітального ремонту об'єкта

ЗБИТКИ ВІД ВІЙНИ

II	Наявні пошкодження несучих та огорожувальних конструкцій (категорії відповідальності конструкцій А та Б), ступінь та характер яких свідчить про необхідність виконання робіт щодо часткового демонтажу частин об'єкта або його окремих конструкцій, підсилення об'єкта або його окремих несучих та огорожувальних конструкцій	41-80	Рекомендовано виконання робіт з відновлення шляхом капітального ремонту, реконструкції об'єкта
III	Об'єкт непридатний для використання за цільовим призначенням, повністю втратили свою економічну цінність, наявні пошкодження несучих та огорожувальних конструкцій, ступінь та характер яких свідчить про небезпеку аварійного обвалення об'єкта (зруйновані об'єкти)	81-100	Рекомендовано виконання невідкладних робіт щодо демонтажу (ліквідації) об'єкта

Примітка.

1. Категорії відповідальності конструкцій визначаються відповідно ДБН В.1.2-14:2018.
2. Під час визначення категорії пошкоджень до уваги беруться аварійні пошкодження, а також інші дефекти та пошкодження, які впливають на експлуатаційну придатність об'єкта та виникли під час його експлуатації.
3. Орієнтовний ступінь пошкоджень об'єкта в цілому наведено з урахуванням СОУ ЖКГ 75.11 – 35077234. 0015 :2009 «Правила визначення фізичного зносу житлових будинків».
4. Категорія пошкоджень об'єкта визначається з урахуванням його галузевої специфіки.

ЗБИТКИ ВІД ВІЙНИ

Додаток 4
до Методики

Примірний перелік основних видів інструментального обстеження

Види інструментального обстеження будівель	Основні засоби вимірюальної техніки
Контроль переміщень	Прилади геодезичного контролю (нівелір, теодоліт, тахеометр, 3D-сканер), геодезичні квадрокоптери, прогиноміри тощо
Вимірювання видимих геометричних розмірів, параметрів дефектів та пошкоджень	Механічні та лазерні вимірюальні прилади (рулетки, лінійки, штангенциркулі, мікрометри, щілиноміри, мікроскопи, градуйована лупи, щупи, тріщиноміри тощо)
Контроль міцності матеріалів (польові та лабораторні дослідження)	Випробувальні машини для лабораторних досліджень відібраних зразків, прилади неруйнівного контролю (методом пластичної деформації, методом сколювання ребра, методом відриву зі сколюванням, ультразвуковим методом тощо), засоби тензометрії тощо
Визначення параметрів армування залізобетонних конструкцій, вимірювання захисного шару бетону	Магнітні вимірювачі захисного шару бетону та параметрів армування, рентгеноскопи тощо
Методи контролю якості матеріалу конструкцій	Ультразвукові структуроскопи, магнітометри тощо
Методи контролю санітарно-гігієнічних параметрів конструкцій	Вологоміри, анірометри, тепловізори та вимірювачі тепlopровідності

Примітка. Види інструментальних досліджень та вибір необхідних засобів вимірюальної техніки здійснюється з урахуванням мети обстеження, галузевої специфіки об'єкта та характеру наявних дефектів і пошкоджень

Примірний склад звіту за результатами обстеження

Основні (типові) структурні елементи звіту:

Титульний аркуш

Список авторів

Зміст

Вступ

Коротка характеристика об'єкта

Результати візуального обстеження будівельних конструкцій об'єкту

Результати інструментального обстеження будівельних конструкцій об'єкту (за необхідності)

Перевірочні розрахунки основних несучих конструкцій (за необхідності)

Висновки та рекомендації за результатами обстеження

Перелік джерел посилання

Додатки

ЗБИТКИ ВІД ВІЙНИ

Додаток 6
до Методики

Примірна форма відомості дефектів та пошкоджень об'єкта

№	Тип та характеристика дефекту та пошкодження	Розташування дефекту або пошкодження	Фотографія (схема, ескіз) дефекту або пошкодження (№ фотографії) / його параметри (розміри, % пошкодження, площа та т.п. – за необхідності)	Загальні рекомендації щодо відновлення експлуатаційної придатності
1	Фундаменти			
1.1.				
2	Вертикальні несучі елементи			
2.1.				
3	Ядра жорсткості, діафрагми, в'язі			
3.1.				
4.	Підкраниові конструкції			
4.1.				
5.	Конструкції перекриттів			
5.1.				
6	Конструкції покриття			
6.1.				
7	Сходи			
7.1.				
8	Покрівля			
8.1.				
9	Перегородки			
9.1.				
10	Підлоги			
10.1				
11	Вікна, двері			
11.1				
12	Опорядження фасадів			
12.1.				
13	Внутрішнє опорядження			
13.1				
14	Інші конструкції			

ЗБИТКИ ВІД ВІЙНИ

2

Продовження Додатку 6

14.1.				
15	Водопостачання холодне			
15.1.				
16	Водопостачання гаряче			
16.1				
17	Водовідведення			
17.1				
18	Опалення			
18.1				
19	Електропостачання			
19.1				
20	Газопостачання			
20.1				
21	Системи протипожежного захисту та функціонально пов'язані інженерні системи			
21.1				
22	Протипожежне водопостачання (зовнішнє та внутрішнє)			
22.1				

Примітка. До відомості дефектів та пошкоджень включаються дефекти та пошкодження конструкцій, інженерних систем, а також інших елементів об'єкта, що визначають його експлуатаційну придатність, з урахуванням галузевої специфіки.

ЗБИТКИ ВІД ВІЙНИ

Додаток 7
до Методики

Примірна форма наведення результатів обстеження

№	Найменування конструкції, елементу, обладнання	Коротка характеристика конструкцій, елементів, обладнання	Оцінка технічного стану на дату обстеження	
			Категорія	Стан
<i>Основні будівельні конструкції</i>				
1	Фундаменти			
2	Вертикальні несучі елементи			
3	Ядра жорсткості, діафрагми			
4	Підкранові конструкції			
5	Конструкції перекриттів			
6	Конструкції покриття			
7	Сходи			
8	Покрівля			
9	Перегородки			
10	Підлоги			
11	Вікна, двері			
12	Опорядження фасадів			
13	Внутрішнє опорядження			
14	Інші конструкції			
<i>Інженерні системи</i>				
15	Водопостачання холодне			
16	Водопостачання гаряче			
17	Водовідведення			
18	Опалення			
19	Електропостачання			
20	Газопостачання			
21	Вентиляція			
22	Системи протипожежного захисту та функціонально пов'язані інженерні системи			
23	Протипожежне водопостачання (зовнішнє та внутрішнє)			

ЗБИТКИ ВІД ВІЙНИ

Продовження Додатку 7

Технічний стан об'єкта в цілому		
Перелік невідкладних ремонтно-відновлювальних (протиаварійних робіт), консервації, часткового демонтажу та/або обмежень (за навантаженнями, за температурним режимом та ін.)		Рекомендований термін виконання
Висновок щодо можливості подальшої експлуатації; необхідності поточного (капітального) ремонту; проведення детального (інструментального) обстеження; необхідності демонтажу		Рекомендований термін виконання
Рекомендований термін наступного обстеження (за необхідності)		

Категорія пошкоджень об'єкта	Загальна характеристика категорії пошкоджень об'єкта	Загальні рекомендації щодо подальшої експлуатації	Рекомендований термін виконання

Примітка. 1. Наводяться результати обстеження конструкцій, інженерних систем, а також інших елементів об'єкта, що визначають його експлуатаційну придатність, з урахуванням галузевої специфіки.
 2. Категорія та загальна характеристика пошкоджень об'єкта та загальні рекомендації щодо подальшої експлуатації відповідно додатку 3 цієї Методики

ЗБИТКИ ВІД ВІЙНИ

Додаток 8
до Методики

Примірна форма акту, складеного за результатами проведеного обстеження пошкоджених об'єктів

Акт складено на підставі Звіту № ____ від _____.____.2022 р. за результатами проведеного обстеження, виконаного:

у період з _____ 20 ____ р. по _____ 20 ____ р.

Підприємство, установа чи організація, що здійснила обстеження (у разі залучення)

(найменування юридичної особи)

Відповідальні виконавці окремих видів робіт (послуг), пов'язаних зі створенням об'єкта архітектури (далі – виконавці), що брали участь в розробці звіту:

П.І.Б.	Серія і номер кваліфікаційного сертифіката	Дата видачі	Спеціалізація за сертифікатом

Замовник обстеження

(ПІБ фізичної особи / найменування юридичної особи, код ЄДРПОУ)

Відомості про власника (управителя) об'єкта

Дані фізичної особи: П.І.Б.	
Дані юридичної особи: найменування; (код ЄДРПОУ)	

Загальні відомості про об'єкт

1	Місцезнаходження об'єкта (адреса, місто, район, область, координати згідно Google maps (за наявності))	
2	Призначення об'єкта: первісне (передбачене проектною документацією на будівництво об'єкта) / станом на час проведення обстеження (фактичне використання)	
3	Найменування підприємства (комплексу), до складу якого входить об'єкт, за потреби	
4	Код об'єкта згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000	

ЗБИТКИ ВІД ВІЙНИ

Продовження Додатку 8

5	Клас наслідків (відповідальності) - за проектної документації у разі наявності	
6	Форма власності – за наявності відомостей	
7	Дані про віднесення об'єкта до пам'яток культурної спадщини, зона регулювання забудови та історичного ареалу	

Основні технічні показники об'єкта

(для об'єктів типів 112, 113 згідно з ДК 018-2000)

Примітка: 112 - Будинки з двома та більше квартирами, 113 - Гуртожитки

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Величина
1	Площа забудови	m^2	
2	Поверхівість:	поверх	
	надземна частина		
	підземна частина		
3	Будівельний об'єм: усього	m^3	
	надземна частина		
	підземна частина		
4	Площа: загальна	m^2	
	квартир (житлових номерів)		
	приміщень загального користування		
	нежитлових (офісних) приміщень		
	інших приміщень (назви)		
5	Умовна висота	m	
6	Підземний паркінг:	шт.	
	кількість машино-місць		
	площа	m^2	

Примітка. 1. Показники наводяться за можливості їх визначення станом на момент часу до пошкодження

ЗБИТКИ ВІД ВІЙНИ

Продовження Додатку 8

(для об'єктів типів 121 – 124, 126 згідно з ДК 018-2000)

Примітка: 121- Готелі, ресторани та подібні будівлі, 122- Будівлі офісні, 123 - Будівлі торговельні, 124- Будівлі транспорту та засобів зв'язку, 126 - Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Величина
1	Площа забудови	m^2	
2	Поверховість:	поверх	
	надземна частина		
	підземна частина		
3	Будівельний об'єм: усього	m^3	
	надземна частина		
	підземна частина		
4	Площа: загальна	m^2	
	приміщень основного призначення		
	офісних (адміністративних) приміщень		
	приміщень громадського харчування		
	торговельних приміщень		
	інших приміщень (назви)		
5	Ступінь вогнестійкості		
6	Умовна висота	m	
7	Підземний паркінг:		
	кількість машино-місць	шт.	
	площа	m^2	

Примітка. 1. Показники наводяться за можливості їх визначення станом на момент часу до пошкодження

ЗБИТКИ ВІД ВІЙНИ

Продовження Додатку 8

(для об'єктів типів 125, 127 згідно з ДК 018-2000)

Примітка: 125 - Будівлі промислові та склади, 127- Будівлі нежитлові інші

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Величина
1	Площа забудови	m^2	
2	Поверховість:	поверх	
	надземна частина		
	підземна частина		
3	Будівельний об'єм: усього	m^3	
	надземна частина		
	підземна частина		
4	Висота поверхів: підземних	м	
	надземних		
5	Площа: загальна	m^2	
	виробничих приміщень		
	складських приміщень		
	адміністративних приміщень		
	побутових приміщень		
	інших приміщень (назви)		
6	Ступінь вогнестійкості		
7	Умовна висота	м	
8	Вантажопідйомні механізми: тип і кількість	шт.	
	вантажопідйомність	т	
9	Наявність підвищеної небезпеки	категорія	
10	Вибухопожежна і пожежна небезпека	категорія	
11	Агресивність робочого середовища	клас	

Примітка. 1. Показники наводяться за можливості їх визначення станом на момент часу до пошкодження

ЗБИТКИ ВІД ВІЙНИ

Продовження Додатку 8

(для об'єктів типу 214 згідно з ДК 018-2000)
Примітка: 214 - Мости, естакади, тунелі та метрополітен

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Величина
1	Тип (категорія) дороги, кількість смуг (колій)		
2	Тип перешкоди, що перетинається (річка, рівчак, канал, перепуск води, суходіл)		
3	Довжина споруди	M	
4	Довжина прольотів	M	
5	Ширина проїзної частини	M	
6	Габаритні розміри: висота ширина підмостовий тунелю	M	
7	Ступінь вогнестійкості		
8	Проектне навантаження на проїзну конструкцію		
9	Наявність антисейсмічних пристройів		
10	Наявність комунікацій		

Примітка. 1. Показники наводяться за можливості їх визначення станом на момент часу до пошкодження

(для об'єктів типу 215 згідно з ДК 018-2000)
Примітка: 215- Порти, канали, греблі та інші водні споруди

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Величина
1	Тип споруди (канал, гребля, причальна, суднопідймальна, берегоукріпллювальна, захисна)		
2	Площа забудови	M ²	

ЗБИТКИ ВІД ВІЙНИ

Продовження Додатку 8

3	Показник потужності		
4	Спеціалізація (за видом перероблюваних вантажів, інша)		
5	Габаритні розміри	M	
6	Розрахункове судно		
7	Довжина і ухили спускових шляхів	M, %	

Примітка. 1. Показники наводяться за можливості їх визначення станом на момент часу до пошкодження

(для об'єктів типу 22 згідно з ДК 018-2000)

Примітка: 22- Трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Величина
1	Тип споруди		
2	Площа забудови	M ²	
3	Показник потужності		
4	Габаритні розміри: довжина	M	
	висота		
	ширина		
	величина прогонів		
	діаметр прогонової конструкції		

Примітка. 1. Показники наводяться за можливості їх визначення станом на момент часу до пошкодження

(для об'єктів типу 23, 24 згідно з ДК 018-2000)

Примітка: 23- Комплексні промислові споруди, 24 - Інші інженерні споруди

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Величина
1	Тип споруди		
2	Площа забудови		

ЗБИТКИ ВІД ВІЙНИ

Продовження Додатку 8

3	Показник потужності		
4	Спеціалізація (за видом технологічних процесів, інша)		
5	Габаритні розміри		
6	Ступінь вогнестійкості		
7	Умовна висота	М	

2. Виявлені дефекти і пошкодження основних будівельних конструкцій

(для об'єктів типів 112 – 113, 121 – 124, 126 згідно з ДК 018-2000)

Примітка: 112 - Будинки з двома та більше квартирами, 113 – Гуртожитки, 121- Готелі, ресторани та подібні будівлі, 122- Будівлі офісні, 123 - Будівлі торговельні, 124- Будівлі транспорту та засобів зв'язку, 126 - Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

№ з/п	Конструктивні елементи	Стислий опис дефектів і пошкоджень
1	Фундаменти	
2	Вертикальні несучі елементи	
3	Конструкції перекриттів	
4	Конструкції покриття	
5	Сходи	
6	Покрівля	
7	Перегородки	
8	Підлоги	
9	Вікна, двері	
10	Опорядження фасадів	
11	Внутрішнє опорядження	

(для об'єктів типів 125, 127 згідно з ДК 018-2000)

Примітка: 125 - Будівлі промислові та склади, 127- Будівлі незжитлові інші

№ з/п	Конструктивні елементи	Стислий опис дефектів і пошкоджень
1	Фундаменти	
2	Вертикальні несучі елементи	
3	Конструкції перекриттів	

ЗБИТКИ ВІД ВІЙНИ

Продовження Додатку 8

4	Конструкції покриття	
5	Ядра жорсткості, діафрагми	
6	Підкранові конструкції	
7	Покрівля	
8	Перегородки	
9	Підлоги	
10	Вікна, двері	
11	Опорядження фасадів	
12	Внутрішнє опорядження	

(для об'єктів типу 211 згідно з ДК 018-2000)

Примітка: 211 – автостради, вулиці та дороги

№ з/п	Інженерна система	Стислий опис дефектів і пошкоджень
1	Земляне полотно	
2	Дорожній одяг	
3	Облаштування дороги	
4	Штучні споруди на дорозі	
5	Елементи водовідведення	
6	Технічні засоби організації дорожнього руху	

(для об'єктів типу 214 згідно з ДК 018-2000)

Примітка: 214 - Мости, естакади, тунелі та метро

№ з/п	Конструктивні елементи	Стислий опис дефектів і пошкоджень
1	Земляні конструкції	
2	Фундаменти	
3	Опорні конструкції	
4	Несучі конструкції тунелю	
5	Прогонові конструкції	
6	Проїзна частина	
7	Покриття проїзної частини і тротуарів	

ЗБИТКИ ВІД ВІЙНИ

Продовження Додатку 8

8	Огорожі	
9	Покриття тунелю	
10	Опорядження	

(для об'єктів типу 215 згідно з ДК 018-2000)
Примітка: 215- Порти, канали, греблі та інші водні споруди

№ з/п	Конструктивні елементи	Стислий опис дефектів і пошкоджень
1	Земляні конструкції	
2	Фундаменти	
3	Несучі конструкції	
4	Огорожувальні конструкції	
5	Елементи облаштування	

(для об'єктів типу 22 згідно з ДК 018-2000)
Примітка: 22- Трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі

№ з/п	Конструктивні елементи	Стислий опис дефектів і пошкоджень
1	Фундаменти	
2	Опорні елементи	
3	Прогонові конструкції	
4	Арматура	
5	Конструкції покріттів	

(для об'єктів типів 23, 24 згідно з ДК 018-2000)
Примітка: 23- Комплексні промислові споруди, 24 - Інші інженерні споруди

№ з/п	Конструктивні елементи	Стислий опис дефектів і пошкоджень
1	Фундаменти	
2	Вертикальні несучі елементи	
3	Конструкції перекриттів	
4	Конструкції покріття	
5	Покрівля	

ЗБИТКИ ВІД ВІЙНИ

Продовження Додатку 8

3. Виявлені дефекти і пошкодження внутрішніх інженерних систем

(для об'єктів типів 112 – 113, 121 – 127 згідно з ДК 018-2000)

Примітка: 112 - Будинки з двома та більше квартирами, 113 – Гуртожитки, 121- Готелі, ресторани та подібні будівлі, 122- Будівлі офісні, 123 - Будівлі торговельні, 124- Будівлі транспорту та засобів зв'язку, 126 - Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення, Примітка: 125 - Будівлі промислові та склади, 127- Будівлі нежитлові інші

№ з/п	Інженерна система	Стислий опис дефектів і пошкоджень
1	Водопостачання холодне	
2	Водопостачання гаряче	
3	Водовідведення	
4	Опалення	
5	Електропостачання	
6	Газопостачання	
7	Вентиляція	
8	Системи протипожежного захисту та функціонально пов'язані інженерні системи	
9	Протипожежне водопостачання (зовнішнє та внутрішнє)	

(для об'єктів типів 214, 215, 22 – 24 згідно з ДК 018-2000)

Примітка: 214 - Мости, естакади, тунелі та метро, 215- Порти, канали, греблі та інші водні споруди, 22- Трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі

№ з/п	Інженерна система	Стислий опис дефектів і пошкоджень
1	Енергозабезпечення	
2	Водопостачання і водовідведення	
3	Опалення і вентиляція	

ЗБИТКИ ВІД ВІЙНИ

Продовження Додатку 8

Висновок за результатами обстеження

Оцінка технічного стану об'єкта (на дату обстеження)	Категорія	Стан
Перелік невідкладних ремонтно-відновлювальних (протиаварійних робіт), консервації, часткового демонтажу та/або обмежень (за навантаженнями, за температурним режимом та ін.)	Рекомендований термін виконання	
Висновок щодо можливості подальшої експлуатації; необхідності поточного (капітального) ремонту; проведення детального (інструментального) обстеження; необхідності демонтажу	Рекомендований термін виконання	
Рекомендований термін наступного обстеження (за необхідності)		

Категорія пошкоджень об'єкта	Загальна характеристика категорії пошкоджень об'єкта	Загальні рекомендації щодо подальшої експлуатації	Рекомендований термін виконання

Примітка. Категорія та загальна характеристика пошкоджень об'єкта та загальні рекомендації щодо подальшої експлуатації відповідно додатку 3 цієї Методики